



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO



Ofício nº 012/2022 - PRAD

Cáceres, 21 de Junho de 2022.

Prezado Senhor,

Em atendimento a solicitação, vimos por meio deste informar que em relação as dúvidas suscitadas referentes ao Anexo I – Lote 2 do processo de Licitação para aquisição de extintores de incêndio, segue abaixo as orientações de esclarecimento:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	TIPO	QTDE	CLASSE DE INCÊNDIO
01	EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE PARA 04 QUILOS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT	UN	10	“B” e “C”
02	EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE PARA 06 QUILOS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT	UN	20	“B” e “C”
03	EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE PARA 08 QUILOS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT	UN	10	“B” e “C”
04	EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE PARA 12 QUILOS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT	UN	05	“B” e “C”
05	EXTINTOR TIPO ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE PARA 10 LITROS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT	UN	50	“A”
06	EXTINTOR TIPO CO ₂ , (GÁS CARBÔNICO) CAPACIDADE PARA 04 QUILOS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT.	UN	10	“B” e “C”
07	EXTINTOR TIPO CO ₂ , (GÁS CARBÔNICO) CAPACIDADE PARA 06 QUILOS, CONFORME NORMAS DO INMETRO E DA ABNT	UN	30	“B” e “C”

Sendo o que temos para o momento,

Atenciosamente,

ADILSON MENDES DE SOUZA
Téc. em Segurança do Trabalho
UNEMAT - PRAD
Matrícula: 267854

Sr. Alessandro Carvalho de Mello
Comissão Permanente de Licitação

PRAD – SEGURANÇA DO TRABALHO

Av. Tancredo Neves, nº 1095, Cavalhada – CEP: 78.216-590 – Cáceres – MT

Tel: (65) 3221 - 0028 - Email: adilson.souza@unemat.br

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso
Carlos Alberto Reyes Maldonado